



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI
TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI
DİFERANSİYEL BASINÇ TRANSMİTTERİ
TEMİN VE MONTAJ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

| | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|------------|-----------|--|----------|--|-------------|
| KOD | İM.LFR.003 | YAY. TRH. | 01.06.2016 | REV. TRH. | | REV. NO. | | Sayfa 1 / 1 |
|-----|------------|-----------|------------|-----------|--|----------|--|-------------|

- 1- Bu teknik şartname; Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarında bulunan 3. Kat Tüberküloz Laboratuvarı bünyesinde hizmet veren Kültür ve IDT odalarının; iç ortam basınç verisini (Pascal) gösteren LCD diferansiyel basınç transmitterlerinin dış ortandan da takip edilmesi amacıyla iki (2) adet temin ve montaj edilerek birbirlerine uyumlu şekilde çalışmasını sağlanması işini kapsar.
- 2- Her bir odada bulunan fark basınç transmitterleri ile irtibatlandırılarak uyumluluğu sağlanacaktır.
- 3- Kültür ve IDT odalarında bulunan LCD basınç transmitterleri, Dwyer marka MS2 serisi Magnesense II model'dir. Kurulumu istenilen basınç transmitterlerin uyumluluk göstermesi açısından aynı marka model olması gerekmektedir. Bilgi amaçlı aşağıda resmi verilmiştir.
- 4- Orjinal yedek parça olmalıdır. Kullanılmış, arızalı veya uyumsuz ürün olmayacaktır. Aksi takdirde geri iade edilecektir.
- 5- Üretici firmanın garanti koşulları ve süresi kabul edilecek olup Yüklenici firma belgelerini İdareye teslim edecektir.



13.04.2020

Mak. Müh. YÜKSEL YAŞAR
Teknik Destek Birim Sorumlusu
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Elektrik Teknisyeni
İsmail ÇETİNER
Bakırçay

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Necati DEMİRAY
İklimlendirme ve Soğutma Teknikleri