

Bursa Sağlık Müdürlüğü	TEKLİF İSTEME FORMU	Tarih : .../.../2020 Teklif No :
------------------------	----------------------------	-------------------------------------


İdarenin Adı	: BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Yetkili Adı Soyadı	: Sibel TOPÇU
Telefon	: (0224) 295 61 68
Faks - Email	: (0224) 233 44 61 – sibel.topcu@saglik.gov.tr
Tedarikçi Firma	:
Firma Tel & Faks & E Posta	:
Yetkili Adı Soyadı	:

Sayın
Müdürlüğümüzce alımı yapılacak olan “ Muhtelif Elektrik Malzemesi Alımı ” işine ait aşağıda belirtildiği üzere fiyat tekliflerinizi göndermenizi rica ederim.

Sıra	Hizmetin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	İzole Halı	100	Metre		
2	15 W Tasarruflu Ampul	100	Adet		
3	23 W Tasarruflu Ampul	100	Adet		
4	RJ11 Telefon Soketi	100	Adet		
5	25*16 Yapışkanlı Kablo Kanalı	200	Metre		
6	3*1,5 TTR Kablo	200	Metre		
7	5*1,5 Antigron Kablo	200	Metre		
8	Acil Durum Aydınlatma Armatürü	100	Adet		
9	Pense	3	Adet		
10	Yankeski	3	Adet		
11	Plug Pense	1	Adet		
12	Sıva Üstü Data Prizi	35	Adet		
Genel Toplam Tutar					

TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	: 120 Gün
ÖDEME ŞEKLİ (VADE)	: Faturaların Kurumumuza Giriş Tarihine Göre Müdürlüğümüz Muhasebe Birimi tarafından ödenecektir.
SEVK ADRESİ	:
DİĞER İSTEKLER / ŞARTLAR	:
NOT	:

LÜTFEN KDV HARIÇ FİYATLARINIZI BELİRTİNİZ!
TEKLİFLERİNİZİ BU FORM ÜZERİNDE DÜZENLEYEREK TESLİM EDİNİZ! AYRI BİR FORM DÜZENLEMİYİNİZ!

Teklif İsteyen Görevli (İsim, İmza, Kaşe)	Tedarikçi Firma Onayı (İsim, İmza, Kaşe)
 Sibel TOPÇU V.H.K.İ.	
Teklifin Değerlendirilmesi (Bu bölüm Satınalma Servisi tarafından doldurulacaktır)	Uygun Uygun Değil



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İZOLE HALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BURSA
İl Sağlık Müdürlüğü

KOD	İM.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1-En az 3 mm kalınlığında 1 mt eninde elastremer özellikte olacak.
- 2-lki yüzeyi kaymayı önleyecek şekilde tırtıklı olacak.
- 3-Isıya,neme,aside,yağ ve çözücülere karşı dayanıklı olacak.
- 4-Üretim hatası,hava kabarcığı,yırtık,çatlak vb.yalıtkanlığı azaltıcı etkenler olmayacak.
- 5-Firmanın adı,kullanım gerilimi vb.halının üzerinde veya firmanın imzalı beyanı ile o ürüne ait olduğu ibraz edilecek.
- 6-1 KV"a kadar dayanıklı kauçuktan üretilmiş ulusal veya uluslararası kalite belgeli ve CE belgeli olacak.
- 7- İzole halı ikaz şeritli olacak.

Hasan SATIK
Elektrik Teknisyeri
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Çetin BAYRAKÇI
Elektrik Teknisyeri
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Mak. Müh. YÜKSEL YAŞAR
Teknik Destek Birim Sorumlusu
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü



T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa Sağlık Müdürlüğü

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
15 W TASARRUFLU AMPÜL
TEKNİK ŞARTNAMESİ

2

KOD	İML.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- Ambalaj üzerinde veya ampul üzerinde 15 W olduğunu gösteren yazılar okunaklı olacak.
- 2- E 27 duyu yuvalı, spiral tip olacak.
- 3- Çalışma gerilimi 220-230 V 50 Hz olacak.
- 4- Güç eşdeğer aralığı minimum 15W/70 W beyaz ışık olacak.
- 5- Işık akısı minimum 900 lümen, renk sıcaklığı minimum 6000 K olacak.
- 6- Kullanım ömrü minimum 1000 H olacak.
- 7- Ürün en az % 75 enerji tasarruflu olacak.
- 8- Ürün CE belgeli olacak.

Hasan SATIK

Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Aykut TEZCAN

Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bülent DİLBEĞİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
4 D Beşirî Şerîhî Personeli



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
23 W TASARRUFLU AMPÜL
TEKNİK ŞARTNAMESİ

3

KOD	İM.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO:		Sayfa 1 / 1
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- Ambalaj üzerinde veya ampul üzerinde 23 W olduğunu gösteren yazılar okunaklı olacak.
- 2- E 27 duyuvalı, spiral tip olacak.
- 3- Çalışma gerilimi 220-230 V 50 Hz olacak.
- 4- Güç eşdeğer aralığı minimum 23W/100 W beyaz ışık olacak.
- 5- Işık akısı minimum 1500 lümen, renk sıcaklığı minimum 6300 K olacak.
- 6- Kullanım ömrü minimum 6000 H olacak.
- 7- Ürün en az % 75 enerji tasarruflu olacak.
- 8- Ürün CE belgeli olacak.

Hasan SAĞLIK

Elektrik Teknikeri
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Aykut TEZCAN

Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bülent ULBEĞİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
4/D Bakan Onay Personeli

 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RJ 11 TEKNİK ŞARTNAMESİ	
---	--	---

KOD	İML.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. Ürün plastik gövdeli olacak.
2. Ürün 2 pinli olacak.
3. Ürün TSE ve CE belgesine sahip olacak.

Hasan SATIK

Elektrik Teknisyeri
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Aykut TEZCAN

Elektrik Teknisyeri
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bülent DİLBEĞİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
4 D Bakanlık Personeli



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KABLO KANALI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

BURSA
Ulu Sokağı

5

KOD	İM.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- Kablo kanalı 25x16 mm ölçülerinde olacak.
- 2- Kablo kanalı alev iletmeyen ve halogenfree özellikte olacak.
- 3- Kablo kanalı yapışkan bantlı 2 metre boyunda olacak.
- 4- Kablo kanalı tek bölmeli dıştan kapaklı olacak.
- 5- Ürün üzerinde yada ürünün fabrikasyon ambalajında TSE ve CE yazısı olmalıdır

Hasan SATIK

Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Aykut TEZCAN

Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bülent ÜLBEĞİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
4 D Bakım ve Servis Personeli



T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa Sağlık Müdürlüğü

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
3X1,5 mm² TTR KABLO
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İM.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1-Kablo 3X1,5 mm² kesitinde halojenfree özellikte TTR tipte olacak.
- 2-TS EN 50525-3-31 Standardına uygun olacak.
- 3- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinde mevcut listelere göre faz ve nötr iletkenleri IEC 60332 Part3.1 Kat. C, IEC 60754 normlarına uygun olacak.
- 4- En az 300/500 V gerilime dayanıklı olacak.

Hasan SATIK

Elektrik Teknikeri
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Aykut TEZCAN

Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bülent ULBEĞİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
4 D Bakım İşleri Personeli



T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa Sağlık Müdürlüğü

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
5X1,5 mm² ANTİGRON KABLO
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İM.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1-Ürün 5x1,5 mm² kesitinde ANTİGRON halogenfree özellikte kablo olacak.

2-Kablolar PVC izoleli olacak.

3-En az 300/500 V gerilime dayanıklı olacak.

4-Ürün TSE ve CE belgeli olacak.

Hasan SATIK

Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Aykut TEZCAN

Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bülent ULBEĞİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
4 D Bakım ve Arız Personeli



TC Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

8

KOD	İM.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. Ürün 90 adet led'li olmalıdır.
2. Ürün 6400 k beyaz renkte olmalıdır.
3. Ürünün TSE ve CE belgesi olmalıdır.
4. Ürün elektrikler kesildiğinde en az 6 saat tüm ledler yanar şekilde çalışır olmalıdır.
5. Ürün duvara yatay ve dikey şekilde montaj edilebilir özellikte olmalıdır.
6. Ürün elektrikler kesildiğinde otomatik şekilde devreye girip elektrikler geldiğinde otomatik devreden çıkma özelliğine sahip olmalıdır.
7. Ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır.
8. Ürün en fazla 8W özelliğine sahip olmalıdır.

Hasan SATIK
Elektrik Teknikeri
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Aykut TEZCAN
Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bülent ÖLBEĞİ
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
4/D Bakiye Sorumlusu Personeli



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PENSE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İM.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- Özel alışımlı kesici ağızlı indiksiyonda sertleştirilmiş olmalıdır
- 2- Krom kaplı sapı pvc kaplı olmalıdır
- 3- Ürün üzerinde yada ürünün fabrikasyon ambalajında TSE veya CE yazısı olmalıdır.
- 4- Ürünün uzunluğu 180 mm olmalıdır.

Hasan SATIK
Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Aykut TEZCAN
Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bükrü ULBEĞİ
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
4/D Paket Üzeri Personeli



T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İZOLELİ YANKESKİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

le

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. TS 60 DIN ISO 5749 normlarına göre imal edilmiş olmalıdır.
2. Ergonomik tasarımlı olmalıdır.
3. 180 mm'lik olmalıdır.
4. Özel alaşımlı çelik, Kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş, Krom kaplı olmalıdır.
5. Ürün üstünde TSE veya CE yazılı olmalıdır.

Hasan SATIK

Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Aykut TEZCAN

Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bülent ULBEĞİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
4'D Bakım Üzerini Personeli



TC. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PLUG PENSE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İM.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. Ürün RJ 11 RJ 45 soketlerini sıkabilmeli.
2. Ergonomik tasarımlı olmalıdır.
3. Ürün üstünde TSE veya CE yazılı olmalıdır.

Hasan SATIK

Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Aykut TEZCAN

Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bülent ÖLBEĞİ

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
4/D Bursa İl Sağlık Personeli



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SIVA ÜSTÜ DATA PRİZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- Sıva üstünde kullanılacak şekilde olacak.
- 2- RJ 45 8 kontaklı çekirdekli jack temas noktası iletkenliği yüksek evsafıta bir malzeme ile kaplı olacak.
- 3- Gövdesi yanmayan malzemeden olacak.
- 4- Tek portlu olacak.
- 5- Yaylı kapaklı olacak.
- 6- Adres etiketleme özelliği olacak.
- 7- Ürün üzerinde yada ürünün fabrikasyon ambalajında TSE veya CE yazısı olmalıdır.

Hasan SATI
Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Aykut TEZCAN
Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bülent ÖLBEGİ
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
4 D Bakım Onarım Personeli