



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR KABİN İÇİ SPOT 3W LED PANEL TEKNİK ŞARTNAMESİ



KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- Ürün 3 w yuvarlak olacak.
- 2- Ürün sıva altı özellikte olacak.
- 3- Ürün ışık akısı 300 lümen olacak.
- 4- Ürün çalışma saati en az 10000 saat olacak.
- 5- Ürünün Ulusal ve Uluslararası kalite belgesine sahip olacak.
- 6- Ürün giriş voltajı 220-230 v olacak.
- 7- Ürün ışık şiddeti 6300-6500 kelvin olacak.
- 8- Ürünün en az 2 yıl garantisi olacak.

Hasan SATIK

Elektrik Teknisyeni
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü

Fikret ÖZKAR
Motor Teknisyeni

Mak.Müh. Yücel YAŞAR
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Teknik Destek Birim Sorumlusu



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BUTONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İM.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- Ürün EN 81-70 standartlarına uygun olacak
- 2- Ürün IP 67 standartlarına uygun olacak.
- 3- Ürünün çalışma gerilimi 24 Vdc olacak.
- 4- **Ürün kabin için kat butonu 4 nolu olacak**
- 5- Ürün üzerinde yada ürünün fabrikasyon ambalajında TSE veya CE yazısı olmalıdır.

Hasan SATIK

Elektrik Teknisyeni
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bursa Sağlık İl Müdürlüğü

Fikret ÖZKAR
Motor Teknisyeni

Mak.Müh. Yüksel YAŞAR
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Teknik Destek Birim Sorumlusu



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR BUTONU TEKNİK ŞARTNAMESİ


KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- Ürün EN 81-70 standartlarına uygun olacak
- 2- Ürün IP 67 standartlarına uygun olacak.
- 3- Ürünün çalışma gerilimi 24 Vdc olacak.
- 4- Ürün kabin için kat butonu 7 nolu olacak
- 5- Ürün üzerinde yada ürünün fabrikasyon ambalajında TSE veya CE yazısı olmalıdır.

Hasan SATIK

Elektrik Birim Sorumlusu
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü


Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Fikret ÖZKAR
Motor Teknisyeni


Mak. Müh. Yüksel YAŞAR
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Teknik Destek Birim Sorumlusu