



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BÜYÜK  
E. SAĞLIK HİZMETLERİ

## TEKNİK RAPOR

KOD	İMİ.F.019	YAY. TRH.	11.02.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

Aşağıda bilgileri bulunan cihaz / sistem / makinenin, tabloda belirtilen bakım / onarım / yedek parça teminine ihtiyaç vardır. Söz konusu ihtiyaç Kurumumuz teknik personelince değerlendirilmiş ve tespiti yapılmıştır. İlgili hizmetin Kurumumuz imkânlarıyla yapılması mümkün bulunmamaktadır.

<b>TARİH</b>	14/10/2020 - 246		
<b>CİHAZ / SİSTEM / MAKİNE ADI</b>	KLOZET KAPAĞI		
<b>DEMİRBAŞ NO</b> (Varsa)		<b>SERİ NO</b> (Varsa)	
<b>KULLANIM YERİ</b>	YILDIRIM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE MUHTELİF BİNALAR		
<b>TESPİT EDİLEN TEKNİK DURUM</b>	Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının yeni olması sebebiyle var olan klozetlerden birinin kırık olması ve depomuzda uygun model bulunmamasından dolayı piyasadan alınması gerekmektedir		
<b>GEREKLİ YEDEK PARÇA YA DA BAKIM MALZEMELERİ</b> (Tespit Edilebilmişse)	<b>ADI</b>	<b>MİKTARI</b>	<b>BİRİMİ</b>
	Klozet Kapağı	6	TAKIM

### SONUÇ VE TALEP

Dış imkanlarla bakım / onarım / yedek parça temini gereklidir	X
Tamiri ekonomik olmadığından hurdaya ayrılması ve yenisinin alınması gereklidir	
Ekonomik ömrünü tamamladığından hurdaya ayrılması ve yenisinin alınması gereklidir	
Diğer: Ekteki şartname esaslarına göre	X

### İMZA

 Yüksel YAŞAR Makine Mühendisi Teknik Destek Birim Sorumlusu	 Murat BULUT Teknisyen Bursa İl Sağlık Müdürlüğü	 İlhan ÜST Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 4/D Bakım Onarım Personeli
---	---	--



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

## BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KLOZET KAPAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ



KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. Aşağıda resmi bulunan klozete uyumlu olmalıdır.
2. Seramiksan klozete uyumlu olmalıdır.
3. Renk beyaz olmalıdır.
4. Kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
5. Yavaş kapanır özellikte olmalıdır.
6. Ebatlar boy 48, en 37.5 cm. olacaktır.
7. Mentşeler arası 17 cm olacaktır.

TARİH

14.10/2020

Mak. Müh. YÜKSEL YAŞAR  
Teknik Destek Birim Sorumlusu  
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

İlhan ÜST

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü  
4/D Bakım Onarım Personeli

Murat BULUT

Teknisyen  
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

