



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BSP
ULUSAL MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK RAPOR

KOD

İMİ.FR.018

YAY. TRH.

01.06.2016

REV. TRH.

REV. NO.

Sayfa 1 / 1

Aşağıda bilgileri bulunan araç/ cihaz / sistem / makinenin teknik durumu tarafımızca değerlendirilmiş olup, oluşan teknik kanaat sonuç kısmında belirtilmiştir.

TARİH	26.10.2020	RAPOR NO	256
ARAÇ / CİHAZ / SİSTEM / MAKİNE ADI	ASANSÖR		
MARKA		MODEL	
DEMİRBAŞ NO (Varsa)		SERİ NO (Varsa)	
KULLANIM YERİ	MUSTAFA KEMALPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
TESPİT EDİLEN TEKNİK DURUM	Mustafa Kemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğüne periyodik bakım anlaşmalı firma tarafından 30/09/2020 tarihinde yapılan bakımda asansörün hidrolik yağının eksik olduğu tespit edilmiş olup asansörün işleyişi aksatmamak adına hidrolik yağ temini gerekmektedir.		
GEREKLİ YEDEK PARÇA YADA BAKIM MALZEMELERİ	ADI	MİKTARI	BİRİMİ
	46 numara hidrolik yağ	36	Litre

SONUÇ VE TALEP

Dış imkânlarla bakım / onarım / yedek parça temini gereklidir	X
Tamiri ekonomik olmadığından hurdaya ayrılması ve yenisinin alınması gereklidir	
Ekonomik ömrünü tamamladığından hurdaya ayrılması ve yenisinin alınması gereklidir	
NOT: Ekteki şartname esaslarına göre	X

İMZA		
Yüksel YAŞAR Makine Mühendisi Teknik Destek Birim Sorumlusu	Fikret ÖZKAR Motor Teknisyeni	Hasan SAĞLIK Elektrik Teknikeri



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
A SAĞLIK BAKANLIĞI

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 46 NUMARA HİDROLİK YAĞ ŞARTNAMESİ

BURSA
İl Sağlık Müdürlüğü

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.	REV. NO.	Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	----------	-------------

1. Hidrolik yağ 46 numara olmalıdır.
2. Yüksek dispersan özelliğe sahip olması gerekmektedir.
3. Aşınma, paslanma ve korozyonu önlemeli.
4. Oksidasyon mukavemeti yüksektir ve sudan ayrılma özelliği olmalıdır.
5. Köpük önleyici katkı maddesi içermesi nedeniyle köpürmez ve kavitasyonu önlemeli.
6. Yağ iki teneke şeklinde toplamda 36 lt. Olmalıdır.
7. Ürünün ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olmalıdır.
8. Ürünün viskozite değeri yüksek olmalıdır.

Hasan SATIK

Elvan Sağlık Uzmanı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Fikret ÖZKAR
Motor Teknisyeni

Mak. Tekn. Uzmanı Y.ŞAR
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Teknik Destek Birim Sorumlusu