

Bursa Sağlık Müdürlüğü	TEKLİF İSTEME FORMU	Tarih : .../.../2020 Teklif No :
------------------------	----------------------------	-------------------------------------


İdarenin Adı	: BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Yetkili Adı Soyadı	: Sibel TOPÇU
Telefon	: (0224) 295 61 68
Faks - Email	: (0224) 233 44 61 – sibel.topcu@saglik.gov.tr
Tedarikçi Firma	:
Firma Tel & Faks & E Posta	:
Yetkili Adı Soyadı	:

Sayın
Müdürlüğümüzce alımı yapılacak olan " Kombi Cihazı Alımı " işine ait aşağıda belirtildiği üzere fiyat tekliflerinizi göndermenizi rica ederim.

Sıra	Hizmetin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	DOĞALGAZ KOMBİ (24.000 KCAL)	1	Adet		
Genel Toplam Tutar					

TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	: 120 Gün
ÖDEME ŞEKLİ (VADE)	: Faturaların Kurumumuza Giriş Tarihine Göre Müdürlüğümüz Muhasebe Birimi tarafından ödenecektir.
SEVK ADRESİ	:
DİĞER İSTEKLER / ŞARTLAR	:
NOT	:

LÜTFEN KDV HARİÇ FİYATLARINIZI BELİRTİNİZ!
TEKLİFLERİNİZİ BU FORM ÜZERİNDE DÜZENLEYEREK TESLİM EDİNİZ! AYRI BİR FORM DÜZENLEMİYİNİZ!

Teklif İsteyen Göreyli (İsim, İmza, Kaşe)	Tedarikçi Firma Onayı (İsim, İmza, Kaşe)
 Sibel TOPÇU V.H.K.V.	
Teklifin Değerlendirilmesi (Bu bölüm Satınalma Servisi tarafından doldurulacaktır)	Uygun Uygun Değil



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖRÜKLE-SAKARYA 112 ASHİ
DOĞALGAZ KOMBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.	REV. NO.	Sayfa 1 / 1
-----	------------	-----------	------------	-----------	----------	-------------

- 1- Bu teknik şartname Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak Görükle-Sakarya mahallesinde açılışı yeni yapılan 112 ASHİ birimizin kullanımına sunulmak amacıyla doğalgaz yakıtlı bir (1) adet yoğunmalı tip kombinin piyasa koşullarında tedarik edilerek montaj edilmesi işini kapsar.
- 2- Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun, TSE standardı veya CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, üzeri emaye kaplı kombi cihazı, havalandırma borusuyla birlikte işyerinde temini, tesisat ve havalandırma bağlantılarının yapılarak çalışır halde tesliminin yapılması yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- 3- Bursagaz tarafından verilen cihazın kullanılabilir kombi değişim onay belgesi, yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.
- 4- **Yerinde oluşabilecek tadilattan mütevellit Bursagaz tarafından yeni proje istenmesi durumunda, yüklenici firma hem tadilatından hem de Bursagaz'dan alacak tadilat proje onayından sorumludur.**
- 5- Kombinin montajından mütevellit binada veya sistemde oluşabilecek hasarların tamirinden yüklenici firma sorumludur.
- 6- Tüm bu işlemlerin sonrasında yüklenici firma, kombinin yetkili servisinin çağırarak cihazı devreye alınmasını sağlayacaktır.
- 7- Teklif verecek olan firmalar tekliflerini sunmadan önce yapılması istenilen işi yerinde görerek teklif vermeleri kendi menfaatleri gereğidir.
- 8- Cihaz, üretici firmanın ve servislerin taahhüt ettiği garanti kapsamında olmalıdır. Yüklenici firma cihazın garanti belgesini idareye teslim edecektir.
- 9- Montajı yapılacak kombi yoğunmalı tip kombi olacaktır.
- 10- Talep edilen kapasite değeri takriben 24.000 Kcal veya karşılığı gelen x Kw birim cinsinden olmalıdır.
- 11- Yakıt cinsi doğalgaz yakıtlı olup gaz giriş basıncı (G20) 20 mbar'dır.
- 12- Voltaj değeri 220-230V frekansı 50Hz'dir.
- 13- Elektrik koruma sınıfı IPX4D veya üzeri koruma sınıfı değerlerinde olmalıdır.
- 14- Yüklenici firma çalışma sırasında, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına riayet edecektir.

Abdullah Enes AYVAZ
Makina Mühendisi
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Bursa İl Sağlık İl Müdürlüğü
Fikret ÖZKAR
Motor Teknisyeni

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Necati DEMİRAY
İklimlendirme ve Soğutma Teknikleri