T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	**BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YILDIRIM GÜÇLENDİRİLMİŞ GÖÇMEN SAĞLIĞI MERKEZİ ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ**	BURSA Ulu Şehir

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 2

1. KAPSAM

1.1.Yıldırım Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı merkezinde bulunan asansör akredite firmasının kontrolü sonucu kırmızı etiket almış olup kullanım için enaz mavi etiket alması için aşağıdaki yazılan malzemelerin temin edilmesi işini kapsar.

2. KAPI KİLİDİ KORUMA MİKASI

2.1.Deltaktek marka kapı kilidine uygun koruma mikası olacak.

2.2.Ürün ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olacak.

3. KARARLI SWİCTH

3.1.Ürün plastik gövdeli olacak.

3.2.Ürün IP 65 koruma sınıfında olacak.

3.3.Ürün metal pim resetli olacak.

3.4.Ürün 11 mm makaralı pim swicth özellikte olacak.

3.5.Üründe enaz 1 NO ve 1 NC kontağı olacak.

3.6.Ürün kablo giriş kısmı PG 13,5 veya M20 x 1,5 kablo rekor girişi olacak.

3.7. Ürün ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olacak

3.8.Ürün yanmaz ve kırılmaz özellikte olacak.

4. AŞIRI YÜK BUZZERI

4.1.Aşırı yük buzzeri çalışma gerilimi 24 V olacak.

4.2.Ürün plastikten imal edilmiş olacak.

4.3.Ürün çapı 22mm olacak.

4.4.Ürün ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olacak.

5.RADANSA VE RADANSA KLEMENSİ

5.1.Radansa 10 mmlik çelik halata uygun olacak.

5.2.Radansa ölçüleri 10x38x24 olacak.

5.3.Radansa galvanizden imal edilmiş olacak.

5.4.Radansa DIN 6899 normlarına göre imal edilmiş olacak.

5.5.Radansa klemensi galvanizden imal edilmiş olacak.

5.6.Radansa klemensi enaz 20 mm çelik halatı sıkacak şekilde olacak.

5.7.Ürünler ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olacak.

Mak.Müh. Yüksel YAŞAR
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Teknik Destek Birim Sorumlusu

Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Fikret ÖZKAR
Motor Teknisyeni

Hasan SATIK
Elektrik Teknikeri
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI	**BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HARMANCIK İLÇE ENTEGRE DEVLET HASTANESİ ASANSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ**	BURSA

KOD	İMİ.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1

1. KAPSAM

1.1.Harmancık İlçe Entegre Devlet Hastanesinde bulunan asansör akredite firmasının kontrolü sonucu kırmızı etiket almış olup kullanım için enaz mavi etiket alması için aşağıdaki yazılan malzemelerin temin edilmesi işini kapsar.

2. M12 SOMUN

2.1.Somun DIN934 normlarına göre imal edilmiş olacak.

2.2.Somun iç çapı 12 mm olmalıdır.

2.3.Somun ölçüleri 12x17x11 mm olmalıdır.

2.3.Ürün ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olmalıdır.

3.M 12 YAYLI RONDELA

3.1.Yaylı rondela DIN127 normlarına göre imal edilmiş olacak.

3.2.Ürün iç çapı 12 mm olmalıdır.

3.3.Yaylı rondela ölçüleri 12x21x5 mm olmalıdır.

3.4. Ürün ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olacak.

4.M8 GUPİLYA

4.1.Gupilya DIN94 normlarına göre imal edilmiş olacak.

4.2.Gupilya 8mm çapında olacak.

4.3.Gupilya uzunluğu enaz 60mm olacak.

4.4.Ürün ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olacak.

5.GENEL HÜKÜMLER

5.1.Ürünler Yıldırım Ek Hizmet Binasının bulunduğu yerleşkedeki depo teslim edilecek.

Mak.Müh. Yüksel YAŞAR
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Teknik Destek Birim Sorumlusu

Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Fikret ÖZKAR
Motor Teknisyeni

Hasan SATIK
Elektrik Teknikeri
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YILDIRIM KETEM
ASANSÖR
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KAPSAM

1.1.Yıldırım Ketem Binasında bulunan asansör akredite firmasının kontrolü sonucu kırmızı etiket almış olup kullanım için enaz mavi etiket alması için aşağıdaki yazılan malzemelerin temin edilmesi işini kapsar.

2. FREN KOLU

2.1.Fren kolu elektromekanik fren kolu olacak.

2.2.Ürün ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olacak.

3. ELEKTRİKLİ EL KUMANDASI

3.1.Ürün plastik gövdeli olacak.

3.2.Ürün IP 65 koruma sınıfında olacak.

3.3.El kumandasının üzerinde 1 adet geçiş anahtarı olacak.

3.4.El kumandasının geçiş anahtarı üzerinde 1NO + 1 NC kontakları olacak.

3.5.El kumandasının üzerinde 1 adet aşağı 1 adet yukarı yön butonları olacak.

3.6.Yön butonlarının üzerinde de 1 er adet NO kontağı olacak.

3.7. El kumandasının üzerinde 1 adet kilitlemeli acil stop üzerinde 1 adet NC kontağı olacak

3.8. El kumandasının üzerinde bağlantıları yapılmış 2 mt. Kablosu olacak.

3.9.Ürün ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olacak.

4. TOPRAKLAM BARASI

4.1.Topraklama barası bakırdan imal edilmiş olacak.

4.2.Topraklama barasına enaz 8 kablo montaj yapılacak şekilde olacak.

4.3.Topraklama barasının panoya montaj ayakları ile beraber teslim edilecek.

5.REGÜLATÖR

5.1.Regülatörün nominal çalışma hızı (min) 0.63 m/s

5.2.Regülatörün nominal çalışma hızı (max) 2.00 m/s

5.3.Regülatör EN 81:20 Asansör direktiflerine uygun imal edilmiş olacak.

5.4.Regülatör aşağı ve yukarı yönde frenleme yapmalıdır.

5.5.Regülatör EN 81:20 ve EN:81:50 gereğince önce güvenlik kontağını kesmeli daha sonra frenleme yapmalıdır.

5.6.Ürün makine dairesi ve Kuyu içine montaj edilebilir olmalıdır.

5.7.Ürünün emniyet kontaklı gergi kasnağı

5.8. Ürün revizyon ve modernizasyon içinde kullanılabilir olacak.

5.9.Ürün nominal hızlara göre ayarlanıp mühürlenmiş olacak

5.10.Ürün bağlantı delikleri diğer hız regülatörlerine uygun olacak.

5.11.Ürün Hidrolik ve Elektrikli Asansörlere uygun olacak.

5.12.Regülatörün montajı kolay, bakım gerektirmeyecek özellikte olacak.

5.13.Regülatör ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olacak.

6. MAKARALI KARALI SWİCTH

6.1. Ürün açısal hareketli ayarlanabilir olacak.

6.2.Ürün 50 mm lastik makaralı döner uzun kollu olacak.

6.3. Makaralı swicht plastik gövdeli olacak.

6.4.Ürün yanmaz ve kırılmaz özellikte olacak.

6.5.Ürün IP 65 koruma sınıfında olacak.

6.6.Ürün kablo giriş kısmı PG 13,5 veya M20 x 1,5 Kablo rekor girişi olacak.

6.7.Ürün ekstra geniş +-95° hareketli kol özelliği olacak.

6.8. Ürün makara ve kol paslanmaz özellikte olacak.

6.9. Ürün ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olacak.

6.10 Ürün metal pim resetli olacak.

6.11 Ürünün enaz 1 adet NC ve 1 adet NO kontağı olacak.

7. ACİL MANTAR STOP BUTONU VE MONTAJ KUTUSU

7.1.Acil mantar stop butonu ve montaj kutusu yanmaya ve kırılmaya dayanıklı olacak.

7.2.Acil stop butonu kalıcı tip ve çevirmeli olacak.

7.3.Ürün üzerinde bir adet NC kontağı olacak.

7.4.Renk kırmızı olacak.

7.5.Montaj olacak kısım 22 mm olacak.

7.6.Ürün sıva üstü kutusu ile birlikte teslim edilecek.

7.7.Ürün ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olacak

8. MOTOR KORUMA SACI

8.1. Motor koruma sacı enaz 1 mm kalınlığında olacak.

8.2.Ürün galvanizli sac imal edilmiş olacak.

8.3.Ürün bağlantı aparatları dahil olarak verilecek.

8.4.Ürün her marka motor için uygun olacak.

9.HALAT ŞİŞE YAYI VE TAKOZU

9.1.Ürün çelikten imal edilmiş galvaniz kaplamalı olacak.

9.2.Ürün 9-11 mm ölçülerinde olacak.

9.3.Ürün kaynakla güçlendirilmiş çelik gövdeye sahip olacak

9.4.Ürün üzerindeki kama alüminyum kama olacak.

10.HAZIR TAMPON

10.1.Hazır tampon polüeratan dan imal edilmiş olacak.

10.2.Hazır tampon 90 cm olacak.

10.3. Ürün ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olacak.

11.KİLİTLENEBİLİR KAŞIK

11.1.Killitlenebilir kaşıklar 81-20 standartlarına uygun imal edilmiş olacak.

11.2.Kapı hem sağ hem sol tarafa açılır olduğundan kilitlenebilir kaşık hem sağ taraf için hem sol taraf için olacak.

11.3.Ürünler ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olacak.

12. TELEFON

12.1.Ürün kabin içi telefon olacak.

12.2.Ürün parazitten etkilenmeyecek özellikte olacak.

12.3.Telefon yüksek ses kalitesine sahip olacak.

12.4.Telefonun çift yönlü haberleşme sağlaması gerekir.

12.5.Telefona paralel şube bağlanabilmelidir.

12.6.Telefonun kolay montaj ve bağlantısı yapılabilmeli

12.7.Telefon çalışma gerilimi 12 V DC olmalıdır.

12.8.Ürün ulusal veya uluslararası kalite belgesine sahip olacak.

13.GENEL HÜKÜMLER

13.1.Alınan malzemeler Yıldırım Ek Hizmet Binasının Bulunduğu yerleşkedeki depoya teslim edilecek.

Mak.Müh. Yüksel KAŞAR
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Teknik Destek Birim Sorumlusu

Bursa Sağlık İl Müdürlüğü
Fikret ÖZKAR
Motor Teknisyeni

Hasan SATIK
Elektrik Teknikeri
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü