

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

Tarih:02/02/2021

Konu:Teklif İstenmesi

Müdürlüğümüzce aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen malın/hizmetin aşağıda belirtilen esaslara göre temini düşünülmektedir. Listedeki kalemlere fiyat vermenizi rica ederiz.

**NOT:**

1. Fiyatlar KDV Hariç Olacaktır.
2. Değerlendirme kısmi olarak yapılacaktır.
3. Sözleşme Yapılacak mı: Hayır
4. Şartname Var mı : Evet
5. Teminat Alınacak mı : Hayır
6. Fiyat Farkı Ödenecek mi :Hayır

Fiyatların TL olarak teklif verilmesi gerekmektedir.

**TEKLİF MEKTUBUDUR**

İdarenizin ihtiyacı ve talebi olan, aşağıda yazılı malı yukarıda belirtilen şartlara göre hizalarında gösterdiğimiz fiyattan satmayı kabul ve taahhüt ederiz.

	MALIN/HİZMETİN ADI/CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTARI
1.	BAYMAK MARKA KOMBİ İÇİN 100 L DİKEY KAPALI GENLEŞME TANKI	Adet	1		
<b>TOPLAM</b>					

EK :Şartname 1 Sayfa

FİRMA ADI  
Tarih-Kaşe-İmza

**Not: Tekliflerinizi En Geç 04/02/2021 Tarih ve Saat 15:00 e kadar gönderiniz.**

**İrtibat** : Satınalma Birimi/ Duygu ÜNAL  
**Tel** : (224) 2956163  
**Faks** : (224) 2957176  
**Email** : [bursamerkezisatinalma@gmail.com](mailto:bursamerkezisatinalma@gmail.com)



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
BURSA  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

## BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNEGÖL VEREM SAVAŞ DISPANSERİ GENLEŞME TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KOD	İM.FR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

- 1- Bu teknik şartname İnegöl VSD binasında bulunan ısıtma sistemine entegre arızalı genleşme tankının muadili bir genleşme tankı ile iş yerinden temini işini kapsar.
- 2- Genleşme kapasitesi 100 litredir.
- 3- Dikey, kapalı tip genleşme tankı olmalıdır.
- 4- Kullanılmış, çıkma, ezik, kırık, patlak ürün olmayacaktır.
- 5- TSE veya CE yazılı ibare ile piyasaya arz edilmiş ve sertifikasyon belgeleri ile birlikte temin edilecektir.
- 6- Üretici firma garantili olmalıdır. Garanti belgeleri ilgili İdari birime teslim edilecektir.
- 7- Yüklenici firma talep edilen ürünün, montajını yapmadan önce gerekli teknik şartları taşıdığının tespit için ilgili birimden onayını aldıktan sonra montaj işlemini gerçekleştirecek ve çalışır vaziyette teslim edecektir.

TARİH

28/01/2021

Mak. Müh. YAKAR  
Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Teknik Destek Birim Sorumlusu

Bursa Sağlık İl Müdürlüğü  
Fikret ÖZKAR  
Motor Teknisyeni

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü  
Necat DEMİRAY  
İklimlendirme ve Soğutma