




T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİRDAIM TEKNİK ŞARTNAMESİ



KOD	İMLFR.003	YAY. TRH.	01.06.2016	REV. TRH.		REV. NO.		Sayfa 1 / 1
-----	-----------	-----------	------------	-----------	--	----------	--	-------------

1. Osmangazi 49 Nolu Yenikent Aile Sağlığı Merkezinde (Hamitler toki) bulunan EMSA marka 110 KVA jeneratör motoruna devirdaim gerekmektedir.
2. Anılan jeneratör motoru Deutz TD 226 B model olup devirdaim motora uyumlu olmalıdır.
3. Alınacak devirdaim en az iki yıl garantili olmalıdır.
4. Parça orijinal olmalıdır.
5. Alınacak parçanın yerinde görülmesi firmanın menfaatinedir.
6. Devirdaim için gereken conta takımı, civataları vb. ile takım halinde verilecektir.


Fikret ÖZKAR
Motor Teknisyeni
Bursa Sağlık Müdürlüğü

Hasan SATIK
Elektrik Teknikeri
Bursa Sağlık Müdürlüğü

Çetin BAYRAKÇI
Elektrik Teknisyeni
Bursa Sağlık Müdürlüğü